



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTO il Decreto Ministeriale 06 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta VERINLEGNO S.p.A. sita in Via L. Galvani, 7 51010 MASSA E COZZILE (PT), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "V600/V020-IGF VLX PARQUET" per ottenere l'omologazione della prodotto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. RFV/226 del 29/12/2014 emesso per il predetto prodotto dal Laboratorio Area V - Protezione Passiva di Roma (RM);

VISTA la dichiarazione del produttore (scheda tecnica), allegata al predetto certificato, prodotta dalla Ditta VERINLEGNO S.p.A. di MASSA E COZZILE (PT);

SI OMOLOGA

con il numero di codice PT1475PVI100008, il prototipo del prodotto verniciante ignifugo denominato "V600/V020-IGF VLX PARQUET" della ditta VERINLEGNO S.p.A. di MASSA E COZZILE (PT), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, nel colore di produzione "TRASPARENTE" conformemente a tutte le caratteristiche del prodotto sottoposto a prova, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore allegata al certificato di prova.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA: "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- APPLICAZIONE: PAVIMENTO;
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta VERINLEGNO S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: PT1475PVI100008;

Sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopra indicati nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 1 2 MAR. 2015

IL DIRETTORE CENTRALE
(Pulito)
firmato



Fasc. 3807 sott. 1874



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

SETT. REAZIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

n. RFV/ 226

Pratica n. 3303 / 11733 / 14



emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 1992 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" (G.U. n.66 del 19/03/1992).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma UNI 9796:2014

si certifica che al **PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO**
prodotto da: **VERINLEGNO S.P.A.**
Via Galvani 7 – 51010 Massa e Cozzile - Pistoia
denominato: **V600/V020 – IGF VLX PARQUET**
posa in opera: **PAVIMENTO**
è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data **29 DIC. 2014**

Il Responsabile Tecnico
Ispezioni Antincendi Esperto
(Per Ind. Renato MANDILE)



Direttore Vice Dirigente
(Dott. Ing. Paolo CASTELLI)